

BEVESTIGINGSINSTRUCTIES KOZ STC-SERIE

CONFIGURATIE: INSTALLATIE VIA ZIYGATEN (C-PROFIEL/RAIL)

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm

Componenten voor klemmontage:

2x Draadeind | 2x Onderlegring | 4x Moer | 2x Schuifmoer | 1x Kabelklem

Opmerkingen bij installatie:

- Voor een veilige en zekere installatie gelijkmatig kracht uitoefenen
- In het algemeen geldt: kracht uitoefenen totdat een lichte weerstand voelbaar is

Compatibel met de volgende kabelklemmen uit de KOZ® STC-serie:



STC 21-38 | STC 36-52 | STC 46-75 | STC 72-100 | STC 100-130 | STC 120-160

1

Configuratie C-profiel/rail

Installeer de onderschaal met behulp van de schuifmoeren en draadeinden boven op de rail.


2x

**2**

Kabels

Bevestig de onderschaal van de kabelklem met behulp van twee moeren en leg vervolgens de kabels correct op de onderschaal.
Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

2x

**3**

Bovenschaal

Plaats de bovenschaal over de kabels en zet de bovenschaal vast met onderlegringen en moeren.
Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

2x



2x

