

BEVESTIGINGSINSTRUCTIES KOZ TRI-SERIE

CONFIGURATIE: INSTALLATIE MET 4-BOUTS SYSTEEM

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm

Componenten voor klemmontage:

2x Draadeind | 2x Grote onderlegging | 6x Grote moer | 4x Bout | 2x Bevestigingsplaat
2x Kleine onderlegging | 6x Kleine moer | 1x Kabelklem

Opmerkingen bij installatie:

- Voor een veilige en zekere installatie gelijkmatig kracht uitoefenen
- In het algemeen geldt: kracht uitoefenen totdat een lichte weerstand voelbaar is

Compatibel met de volgende kabelklemmen uit de KOZ® TRI-serie en KOZ® TRI eco-serie:

TRI 15-24 | TRI 25-40 | TRI 38-53 | TRI 67-82 | TRI 82-98 | TRI eco 67-82

1

Configuratie draadeinden

Installeer de draadeinden met behulp van de moeren in de onderschaal.

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

4x

**2**

Configuratie C-profiel/rail

Bevestig de onderschaal van de kabelklem met behulp van de bevestigingsplaten, onderleggingen en bouten op de rail.

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

2x



4x



4x



4x

**3**

Bovenschaal

Leg de kabels correct op de onderschaal. Plaats de bovenschaal over de kabels en zet de bovenschaal vast met onderleggingen en moeren.

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

2x



2x

