

BEVESTIGINGSINSTRUCTIES KOZ UNI 3X 13-32 ÉÉN LAAG

CONFIGURATIE: INSTALLATIE VIA ZIJGATEN

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm

Componenten voor klemmontage:

2x Draadeind | 6x Onderlegging | 6x Moer | 1x Kabelklem

Opmerkingen bij installatie:

- Voor een veilige en zekere installatie gelijkmatig kracht uitoefenen
- In het algemeen geldt: kracht uitoefenen totdat een lichte weerstand voelbaar is

1

Configuratie draadeinden

Installeer de draadeinden met behulp van de moeren en onderleggingen in de onderschaal.

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

**2**

Eerste deel

Zet het eerste deel van de kabelklem vast met behulp van onderleggingen en moeren.

Leg de kabels correct op het eerste deel.

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

**3**

Tweede deel

Plaats het tweede deel over de kabels en zet dit deel vast met onderleggingen en moeren.

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

