

BEVESTIGINGSINSTRUCTIES KOZ UNI TRI 3X3 27-37 ÉÉN LAAG

CONFIGURATIE: INSTALLATIE C-PROFIEL/RAIL

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm

Componenten voor klemmontage:

2x Draadeind | 4x Onderlegging | 4x Moer | 2x Schuifmoer | 2x Kabelklem

Opmerkingen bij installatie:


- Voor een veilige en zekere installatie gelijkmatig kracht uitoefenen
- In het algemeen geldt: kracht uitoefenen totdat een lichte weerstand voelbaar is

1

Configuratie C-profiel/rail

Plaats het eerste deel met behulp van de schuifmoeren en draadeinden boven op de rail.

2x

**2**


Eerste deel

Zet het eerste deel van de kabelklem vast met behulp van onderleggingen en moeren. Leg de kabels correct op het eerste deel. Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

2x



2x

**3**

Tweede deel

Plaats het tweede deel over de kabels en zet dit deel vast met onderleggingen en moeren. Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

2x



2x

